



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №10/538 -Э

29.10.2019г.

Законному представителю
муниципального автономного
образовательного учреждения
"Лицей №3"

660037, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Чайковского,
13а.

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Севостьяновым Михаилом Ивановичем в период с 07 октября 2019 года по 29 октября 2019 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора №4385-р/кр от 18.09.2019 проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №3"

(далее – МАОУ Лицей №3), ИНН 2462023856.

Юридический адрес: 660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а.

Реквизиты: ИНН/КПП 2462023856/246201001, ОГРН 1022402063606

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 29 октября 2019 года №10/538/4385/2019, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. №13,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок выполнения
1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство, в обязанности которого входит контроль за электроустановками, не прошел проверку знаний в комиссии Госэнергонадзора на V группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.п.1.2.7., 1.4.28.	02.11.2020
2.	Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения не соответствует требуемой 2 –й категории.	ПУЭ-6, п.1.2.19, СП 31-110-2003, табл. 5.1	02.11.2020
3.	В учреждении отсутствует перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем учреждения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭЭ, п.8.1., 42.10.	02.11.2020
4.	В должностных инструкциях лиц, исполняющих обязанности ответственного за электрохозяйство и его заместителя, дополнительно не указаны их права и ответственность	ПТЭЭП, п.1.2.6	02.11.2020
5.	В помещениях учреждения не везде обеспечено отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения.	ПТЭЭП, п.2.12.3	02.11.2020
6.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем учреждения по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	ПТЭЭП, п.1.6.7	02.11.2020
7.	Не организована работа командированного персонала в соответствии с требованием Правил.	ПОТ ЭЭ, п.46.3	02.11.2020
8.	На корпусе электродвигателя и на кожухе вентилятора вентиляционной системы для нужд столовой не нанесена стрелка направления вращения.	ПТЭЭП, п.2.5.3.	02.11.2020
9.	Соединение частей вентиляционных коробов (в местах матерчатых вставок), подверженных сотрясениям и вибрации, не выполнены гибкими заземляющими или нулевыми защитными проводниками.	ПУЭ-6, 1.7.93.	02.11.2020
10.	Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей установлены ниже, чем на высоте 1,8 м.	ПУЭ-7; п. 6.6.30.	02.11.2020
11.	Выключатели для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей установлены на	ПУЭ-7, п.6.6.31.	02.11.2020

	высоте ниже, чем 1,8 м от пола.		
12.	Не предоставлен график (план ППР) очистки светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения.	ПТЭЭП, п.2.12.12.	02.11.2020
ВРУ-0,4кВ («Электрощитовая»)			
13.	На дверях РУ-0,4кВ нанесены не все предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	02.11.2020
14.	Не откорректированы рабочие схемы электрических соединений для каждой электроустановки учреждения в соответствии с действительным состоянием.	ПТЭЭП, п. п.1.5.18, 1.8.4, 1.8.5.	02.11.2020
15.	Распределительное устройство на лицевой стороне устройства не имеет четких надписей, указывающих назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. (при обслуживании с двух сторон, также, на задней стороне устройства)	ПУЭ-6, п.4.1.3.	02.11.2020
16.	Не на всех ключах, кнопках и рукоятках управления нанесены надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить" и др.).	ПТЭЭП, п.2.2.14	02.11.2020
17.	В месте хранения средств защиты плакаты и знаки безопасности не обновлены и не приведены в соответствие с требованиями Правил.	ИПиИСЗ, Приложение 9	02.11.2020
18.	Места присоединения переносных заземлений не оборудованы и не обозначены.	ПТЭЭП, п.2.2.19.	02.11.2020
19.	Рабочие средства измерения, по которым не нормируется точность измерения (амперметры), не переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений не утвержден руководителем.	ПТЭЭП, п.2.11.8.	02.11.2020

Нормативная документация:


1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./.
2. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/.
3. ПУЭ /Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание/;
4. ИПиИСЗ /«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261/.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена

✓




(ФИО, подпись)

И.В. Годовых

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору
в электроэнергетике Енисейского
управления Ростехнадзора



М.И. Севостьянов

Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получен:

И.о. директора МАОУ Лицей №3:

✓
(подпись)

29.10.2019

И.В. Годовых

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.